

03-02-01-09B 01

欧季亚新材料(南京)有限公司
2018年8月份自行监测数据

序号	排口类型	排口编号/点	监测日期	监测项目	污染物监测浓度 (单位: mg/L)	排放标准限值 (单位: mg/L)	是否达标	备注	
1 2 3 4	废水排口	WS-01-2016	2018.8.6	PH	7.62	6-9	是		
				化学需氧量	492	1000	是		
				氨氮	0.4	50	是		
				总磷	0.63	5	是		
			2018.8.13	PH	7.9	6-9	是		
				化学需氧量	209	1000	是		
				氨氮	3.5	50	是		
				总磷	0.25	5	是		
			2018.8.20	PH	7.54	6-9	是		
				化学需氧量	334	1000	是		
				氨氮	3.1	50	是		
				总磷	0.25	5	是		
2018.8.27	PH	8.12	6-9	是					
	化学需氧量	484	1000	是					
	氨氮	4.4	50	是					
	总磷	0.15	5	是					
1 2 3 4	清下水(雨水)排口	FWS-01-2016	2018.8.6	PH	7.36	6-9	是		
				化学需氧量	5	40	是		
				氨氮	0.6	15	是		
				总磷	0.13	0.4	是		
			2018.8.13	PH	8.34	6-9	是		
				化学需氧量	10	40	是		
				氨氮	0.3	15	是		
				总磷	0.12	0.4	是		
			2018.8.20	PH	7.4	6-9	是		
				化学需氧量	19	40	是		
				氨氮	0.2	15	是		
				总磷	0.16	0.4	是		
2018.8.27	PH	7.98	6-9	是					
	化学需氧量	22	40	是					
	氨氮	0.2	15	是					
	总磷	0.1	0.4	是					
1	废气排口1	FQ-01-2016	/	非甲烷总烃	/	80	是		
1	废气排口2	FQ-02-2016	/	非甲烷总烃	/	80	是		
1	废气排口3	FQ-03-2016	/	非甲烷总烃	/	80	是		
2			/	烟尘	/	20	是		
3			/	SO2	/	50	是		
4			/	NOx	/	150	是		
5			/	烟气黑度	/	≤1	是		
1 2 3 4 5 6	无组织废气	厂界上风向1个点, 下风向3个点	/	非甲烷总烃	1#	/	4.0	是	
					2#	/	4.0	是	
					3#	/	4.0	是	
					4#	/	4.0	是	
			/	颗粒物	1#	/	1.0	是	
					2#	/	1.0	是	
					3#	/	1.0	是	
					4#	/	1.0	是	
			/	SO2	1#	/	0.4	是	
					2#	/	0.4	是	
					3#	/	0.4	是	
					4#	/	0.4	是	
			/	NOx	1#	/	0.1	是	
					2#	/	0.1	是	
					3#	/	0.1	是	
					4#	/	0.1	是	
			/	酚类	1#	/	0.02	是	
					2#	/	0.02	是	
					3#	/	0.02	是	
					4#	/	0.02	是	
/	臭气浓度	1#	/	20.0	是				
		2#	/	20.0	是				
		3#	/	20.0	是				
		4#	/	20.0	是				
1	厂界噪声	厂界四周各一个点	/	东厂界Z1	昼间	/	65	是	
					夜间	/	55	是	
			/	南厂界Z2	昼间	/	65	是	
					夜间	/	55	是	
			/	西厂界Z3	昼间	/	65	是	
					夜间	/	55	是	
			/	北厂界Z4	昼间	/	65	是	
					夜间	/	55	是	

编制: 丁曦

审核: 苑得印

批准: 邹毅